

フレキとコンネ適合表

フレキ、コンネの選定に際しては下表をご参照ください。

コンネ		フレキ			ビニル被覆			ブレード被覆		二重被覆		被覆なし	
		FAG	FCV	FSV	FAW	FSW	FCK	FAE	FAN	FSN			
		FAG-LG	FCVH	FSVH	FAW	FSW	FCK	FAE FAET	FAN	FSN			
標準	MS MA MH	◎	◎	◎	△	△			△	△			
内ねじ	MS-F	○	○	○	△	△			△	△			
ねじ無しカップリング	MSN	△	△	△	△	△			△	△			
スプリング付	MST MAT	◎	◎	◎	△	△			△	△			
リミットスイッチ用	MSL MAL MHL	◎	◎	◎	△	△			△	△			
防水型キャノンプラグ用	MSA MAA	◎	◎	◎	△	△			△	△			
キャノンプラグ用	MSU	△	△	△	△	△			△	△			
回転式	MSR MAR	○	○	○	△	△			△	△			
Pgねじ	MS-Pg	○	○	○	△	△			△	△			
メートルねじ	MS-M	○	○	○	△	△			△	△			
位置決め機構付	MAPL MHPL	○	○	○	△	△			△	△			
二重被覆フレキ用	MSK MAK						◎						
二重被覆フレキ用	MSE MAE							◎					
中継固定用	MS-□□-□□×□□F	○	○	○	△	△			△	△			
ケーブルクランプ	MS-□□×AY	◎	◎	◎	△	△			△	△			

◎ : 適合性有り/防液性有り

○ : 適合性有り/フレキ接続部側は防液性有り

△ : 適合性有り/防液性無し

空欄 : 適合性無し